

苏州市姑苏区水务管理中心2025年四季度二次供水统计表

序号	检测项目名称	点位名称	润达新村	梧桐花园	新康花园	银泰花园	金色里程	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) 标准限值	合格情况
		采样时间	2025.11.21	2025.11.21	2025.11.21	2025.11.21	2025.11.21		
		样品形状	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明		
一、《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997) 必测项目									
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出	合格
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	≤100	合格
3	色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	≤15	合格
4	浑浊度	NTU	0.30	0.32	0.26	0.31	0.29	≤1	合格
5	臭和味	/	0级	0级	0级	0级	0级	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	合格
7	pH	/	7.27	7.51	7.28	7.35	7.25	6.5~8.5	合格
8	游离氯	mg/L	0.32	0.32	0.27	0.28	0.24	0.05~2	合格
备注:									
1. 标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。									
2. 检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。									